

Република Србија
Општина Димитровград
Општинска управа
Број: 404-274/2017-14/2
Датум: 01.11.2017.год.
ДИМИТРОВГРАД

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације бр.14Р/17 – **Извођење радова на санацији објекта Дома за смештај старих лица у Димитровграду**, Комисија за јавне набавке даје одговор на допис :

Питање: „Поштовани, постоји неусагласеност између описа, димензије и количине у шемама столарије за Поз.28, у Поз. 29 није усагласена димензија отвора, за ЈН 14Р/17 Санација објекта Дома за смештај старих лица у Димитровграду те после усаглашења доставите нам позиције које би биле коначне у тендерској документацији.“

Одговор: Позиција 28. треба да гласи: „Набавка, транспорт и уградња унутрашњих собних врата са непровидном испуном (крило врата израђено је од екструдираних иверице дебљине 32мм, обложено МДФ-ом са спољне и унутрашње стране од 6мм дебљине). Дебљина крила врата је 44мм. Рам крила врата је од медијапана 32х60мм. Основни шток је од МДФ-а са ојачањима од шпера са штелујућим завршним первајз лајснама. Димензије врата су 110/205. Обрачун по ком уграђених врата - 45. Ознака у шеми столарије је ВС3.“

Позиција 29. треба да гласи: „Набавка, транспорт и уградња унутрашњих двокрилних врата са могућношћу отварања оба крила са непровидном испуном парапета од 100цм и стаклене остале испуне и надсветлом. У врата уградити браву са „елзет,, уметком (минимум 3 кључа), шилдовима и бравама све комплет. Минимум три шарке веза крила и штока. Димензије врата 232+50/195. Врата израдити од хладног Ал застакљена стаклом 4+12+4. Пре израде проверити димензије на лицу места. Обрачун по ком уграђених врата - 1. Ознака у шеми столарије је ВС2.“


Комисија за јавне набавке
Председник

Наташа Каменов, дипл.прав.



VRATA U SUTERENU

TIP



OZNAKA

VS2

ZIDARSKA MERA

195/232+50 cm

UKUPNO

1

OPIS

Zastakljena unutrašnja dvokrilna vrata u suterenu od hladnog aluminijuma.

Vrata izraditi od hladnog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu. Vrata zastakliti termopan staklom 4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima.

Termoizolacione karakteristike profila treba da budu $U_f < 1,8W/m^2K$.



Projektant:
"E SAVING 010" Pirot

Objekat :
Sanacija Doma za smeštaj starih lica
Dimitrovgrad Su+P+I+Pk
ul. Ive Andrića br. 38
brkp 136/117 KO Dimitrovgrad

ODG. PROJEKTANT:
TANJA SPASIĆ, dipl. inž. arh.

Investitor:
Doma za smeštaj starih lica Dimitrovgrad

ul. Ive Andrića br. 38

PROJEKTANT:
DRAGAN NAJĐENOV, dipl. inž. grad.

Finansijer:
Kancelarija za upravljanje javnim

ulaganjima Beograd
ul. Nemanjina br. 11


Šema stolarije

razmera
1:50

crtež
br. 14

SOBNA UNUTRAŠNJA VRATA

TIP



OZNAKA

VS3

ZIDARSKA MERA

110/205cm

UKUPNO

45

OPIS

Sobna vrata.

- Ram od medijapana dimenzija 32 x 60mm.
- Ispuna od ekstrudirane iverice.
- MDF ploča debljine 6mm, sa završnom obradom.
- Osnovni štok od MDF-a sa ojačanjima od špera.
- Štelujuće završne pervajz lajsne.
- Krilo vrata izrađeno je od ekstrudirane iverice debljine 32mm, obloženo MDF-om sa spoljne i unutrašnje strane od 6mm debljine. Debljina krila vrat a 44mm.

Tip, vrstu i ostale karakteristike po izboru projektanta.



Projektant:
"E SAVING 010" Pirot

Objekat :
Sanacija Doma za smeštaj starih lica
Dimitrovgrad Su++1+Pk
ul. Ive Andrića br. 38
brkp 136/117 KO Dimitrovgrad
Investitor:
Doma za smeštaj starih lica Dimitrovgrad
ul. Ive Andrića br. 38
Finansijer:
Kancelarija za upravljanje javnim
ulaganjima Beograd
ul. Nemanjina br. 11

ODG. PROJEKTANT:
TANJA SPASIĆ, dipl. inž. arh.

PROJEKTANT:
DRAGAN NAJĐENOV, dipl. inž. građ.

Šema stolarije

datum
07.2017.

razmera
1:50

crtež
br.15